

Conception d'une installation HTA

Réf. DIM-HTA

Durée

4 jours (28h)

Public concerné

Personnel de bureau d'études, de travaux, de maintenance ou d'exploitation

Prérequis

Avoir suivi la formation [APR-HTA](#) ou connaître les principes et matériels électriques de la HTA

Répartition

Cours : 65 %

Etude de cas : 35 %

Méthodes pédagogiques

- Remise d'un support de cours, des documentations techniques et les corrigés d'exercices
- QCM en fin de stage

Formation

Expert formateur expérimenté dans les domaines de la haute tension

Tarifs

Distanciel : à partir de 1860 € HT / par stagiaire

Intra entreprise : [Nous consulter](#)

Objectif de la formation

- Comprendre et appliquer une méthodologie de conception en HTA
- Dimensionner les matériels et canalisations électriques HTA conformément aux normes NF C 13-100 et NF C 13-200
- Constituer un dossier technique de réalisation

Contenu de la formation

Généralités

- Textes réglementaires et normes (décrets de 2010, NF C 13-100, 13-200 et CEI 61936)
- Critères de choix de l'appareillage électrique
- Architectures en HTA (antenne, boucle et autres)
- Système de tarification de l'électricité en HTA

Méthodologie de conception

- Protection contre les surtensions (foudre et ferrorésonnance)
- Bilan de puissance et dimensionnement des sources (transformateurs, générateurs et batteries de condensateurs)
- Dimensionnement des canalisations électriques
- Dimensionnement des TC et des TT (CEI 61869)
- Prise en compte des perturbations harmoniques

Calcul des courants de court-circuit

- Sources de court-circuit (transformateurs, générateurs et moteurs)
- Calcul des courants de court-circuit et modélisation (CEI 60909)
- Définition du pouvoir de coupure et de fermeture de l'appareillage
- Choix des fusibles de protection (transformateurs, moteurs et condensateurs)
- Vérification de la contrainte thermique des matériels et canalisations

Protection contre les défauts à la terre

- Description des schémas de liaison à la terre (SLT) en HTA
- Calcul des courants homopolaires en fonction du SLT
- Dimensionnement de l'impédance de mise à la terre (RPN, GH ou BPN)
- Section des conducteurs de terre et valeurs de prises de terre des postes

CONTACT

Aritem
108 rue de l'Alpette
38480 Pont de Beauvoisin
Isère - France

06 03 24 66 77
contact@aritem.com

HORAIRES

Du lundi au vendredi de 8h00 à
18h00
Fermé les samedi & dimanche



Mentions légales
Conditions générales d'utilisation

Copyright 2026